Приложение № 19
к Требованиям к энергетическому паспорту,
составленному по результатам обязательного
энергетического обследования,
и энергетическому паспорту, составленному
на основании проектной документации

Форма

## Рекомендации по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче

| № п\п | Наименование планируемого мероприятия | Затраты, тыс. руб. (план) | Планируемое сокращение потерь | | | Средний срок окупаемости (план) | Планируемая дата внедрения (месяц, год) | Сокращение потерь ТЭР на весь период действия энергетического паспорта | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | в натуральном выражении | ед. измерения | в стоимостном выражении (тыс. руб.) | | | в натуральном выражении | ед. измерения | в стоимостном выражении (тыс. руб.) |
| 1 | По сокращению потерь электрической энергии | | | | | | | | | |
| | Отключение в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами 20 кВ и ниже | 0 | 49,5 | тыс. кВт*час | 197,8 | 0 | - | - | | |
| | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Замена проводов на перегружееных линиях 20кВ и ниже | 3032,17 | 224,6 | тыс. кВт*час | 898,4 | 3,4 | - | - | | |
| | Замена надогруженных силовых трансформаторов 20 кВ и ниже | 730 | 44,5 | тыс. кВт*час | 178 | 4,1 | - | - | | |
| | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях: установка и ввод вработу электрообогрева в зимнее время электросчетчиков | - | - | - | - | - | - | - | | |

| № п\п | Наименование планируемого мероприятия | Затраты, тыс. руб. (план) | Планируемое сокращение потерь | | | Средний срок окупаемости (план) | Планируемая дата внедрения (месяц, год) | Сокращение потерь ТЭР на весь период действия энергетического паспорта | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | в натуральном выражении | ед. измерения | в стоимостном выражении (тыс. руб.) | | | в натуральном выражении | ед. измерения | в стоимостном выражении (тыс. руб.) |
| | Выявление хищения электроэнергии в результате проведения рейдов | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2 | По сокращению потерь тепловой энергии | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3 | По сокращению потерь нефти | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4 | По сокращению потерь нефтепродуктов | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | По сокращению потерь газового конденсата | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | По сокращению потерь попутного нефтяного газа | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | По сокращению потерь природного газа | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| 8 | По сокращению потерь воды | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ИТОГО: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |